

Battipaglia, data protocollo

Comune di Laviano

Area Tecnica – Urbanistica – Lavori Pubblici

Alla c.a. del Geom. Giuseppe Molinaro

PEC: utc.laviano@asmepec.it

Oggetto: Realizzazione delle opere di “Mitigazione del rischio idrogeologico” alla Località Ogliara – Pistello – Lepre, del comune di Laviano.

In riscontro alla richiesta di cui in oggetto, acquisita al Ns. prot. n. 2532 del 13/04/2022, la scrivente società, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, rappresenta quanto segue:

In data 20/04/2022 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici di Codesta Amministrazione nelle aree oggetto di intervento durante il quale sono stati rilevati i seguenti elementi:

- interferenza n. 1: Nel tratto ove è previsto l'ampliamento del manufatto per l'attraversamento sotto strada, tratto A – B, Tav. 19, all'altezza del progressivo m 458.21, vi è la presenza di una tubazione di rete idrica ubicata nella sede stradale;
- interferenza n. 2: Nel tratto ove è previsto l'allargamento dell'inghiottitoio esistente, tratto X-C, Tav. 19, all'altezza del progressivo m 167,00, vi è la presenza di una tubazione di rete idrica ubicata nella sede stradale;

Alla luce di quanto detto in precedenza, si richiede a Codesta Amministrazione di valutare le modalità di risoluzione delle interferenze di cui sopra, relative alle interferenze n. 1 e 2, sia in fase di realizzazione delle opere sia a opere completate e di trasmettere alla scrivente gli elaborati progettuali in merito al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e determinazioni.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono Distinti Saluti.

ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI S.p.A.
ARN00116549
Prot. Nr. 0002800 - 26/04/2022
COMUNE DI LAVIANO
A04_A.01

Il Direttore
Ing. Giuseppe Giannella

